



L.P.	NAZWA URZĄDZENIA	SZT.
HP1, HP2, HP5, HP6, HP7	HYDRANT PRZECIWOŻAROWY Z WĘŻEM PÓLSZTYWNYM ø25 mm, L=30 m W SZAFCE NAŚCIENNEJ – PN-EN671-1 [Z-25/30]	5
HP3, HP4	HYDRANT PRZECIWOŻAROWY Z WĘŻEM PÓLSZTYWNYM ø25 mm, L=30 m W SZAFCE WNĘKOWEJ – PN-EN671-1 [Z-25/30]	2
1	ZAWÓR ODCINAJĄCY GWINTOWY DN 50 mm	2
2	WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY, GWINTOWY, DN 40 mm, $Q_n = 10 \text{ m}^3/\text{h}$	1
3	ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY, GWINTOWY DN 50 mm TYP EA	2
4	ZAWÓR PIERWSZEŃSTWA (PRIORYTETU) DN50, PN10, KOŁNIERZOWY, TYP DH300	1

		<b>KM Projekt inżynieria Sanitarna Karolina Maj</b> 26-600 Radom, ul. Lipska 8 lok. 19 tel. 796-018-009 e-mail: kmprojekt.radom@gmail.com NIP: 736 171 46 29      REGON: 387895400	
<b>TEMAT:</b> <b>PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWOŻAROWEJ W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II W STAREJ BŁOTNICY</b>			
<b>LOKALIZACJA INWESTYCJI:</b> Jedn. ewid.: 140104_2 Stara Błotnica, obręb 0001 Błotnica Stara, działka nr ewid.: 137/2			
<b>STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY</b>		<b>BRANŻA: SANITARNIA</b>	
<b>INWESTOR:</b> Gmina Stara Błotnica Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica			
<b>TYTUŁ RYS.: ROZWINIĘCIE INSTALACJI PRZECIWOŻAROWEJ</b>		<b>DATA:</b> 10.2021	<b>SKALA:</b> -
		<b>NR RYS.: 5</b>	
<b>PROJEKTOWAŁ:</b> inż. Marcin MAJ upr. MAZ/0318/PWOS/11 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan		<b>PODPIS:</b>	
<b>ASYSTENT PROJEKTANTA:</b> mgr inż. Karolina MAJ		<b>PODPIS:</b>	