



Krzysztof Szczepkowski

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| Inwestor: | GINA STARA BŁOTNICA STARA BŁOTNICA 46 26-806 STARA BŁOTNICA |  |
| Jednostka projektowania: | SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa |  |
| Stadium: | PROJEKT BUDOWLANY | |
| Tytuł opracowania: | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I URZĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W GMINIE STARA BŁOTNICA DLA MIEJSCOWOŚCI: KIEŁBÓW NOWY, STARY KIEŁBÓW, SIEKLUKI ORAZ RYKI | |
| Zadanie: | CZĘŚĆ I Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami /do pierwszej studzienki na działce/ w gminie Stary Kiełbów, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki (po zachodniej stronie trasy ekspresowej E-7) | |
| Zawartość opracowania: | I. Projekt zagospodarowania terenu II. Opis techniczny do projektu budowlanego III. Informacja BIOZ IV. Część rysunkowa V. Część załącznikowa | |
| Nazwa i adres: | KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I URZĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ | |
| Adres: | KIEŁBÓW NOWY, STARY KIEŁBÓW, SIEKLUKI, RYKI, GMINA STARA BŁOTNICA | |
| Kategoria obiektu budowlanego: | Sieć kanalizacyjna – XXVI Pompownia ścieków – XXX | |
| Jednostka ewidencyjna: | 140104_2 STARA BŁOTNICA | |
| Obręb | 0011 - OBRĘB KIEŁBÓW NOWY; dz. ew. nr: | |
| i numery działek ewidencyjnych: | 89/2 ; 93/1 ; 97/1 ; 97/2 ; 98/7 ; 98/8 ; 98/10 ; 100 ; 105 ; 106/2 ; 107 ; 108 ; 109 ; 110 ; 111 ; 112 113 ; 114 ; 115/1 ; 115/2 ; 116 ; 117 ; 118/2 ; 120/3 ; 120/4 ; 120/5 ; 121/2 ; 121/4 ; 121/5 ; 121/6 ; 121/8 ; 121/13 121/20 ; 121/23 ; 121/24 ; 121/26 ; 121/27 ; 121/29 ; 121/30 ; 121/31 ; 122 ; 133 ; 136 ; 138 ; 139/1 ; 140 ; 143/2 ; 143/3 143/6 ; 143/11 ; 143/12 ; 143/13 ; 143/14 ; 144/1 ; 144/2 ; 154 ; 155 ; 156 ; 157 ; 158 ; 159 ; 160 ; 161 ; 163/1 163/3 ; 164/3 ; 164/5 ; 165/1 ; 165/4 ; 165/5 ; 165/6 ; 165/7 ; 165/8 ; 230/1 ; 230/2 ; 241/1 ; 241/2 ; 248/3 ; 248/4 ; 249/2 251/1 ; 251/2 ; 251/4 ; 251/5 ; 251/17 ; 251/19 ; 251/21 ; 251/25 ; 251/27 ; 251/29 ; 251/32 ; 251/33 ; 251/34 ; 252/2 ; 252/3 ; 252/5 252/6 ; 252/7 ; 252/8 ; 252/9 ; 252/11 ; 252/12 ; 252/13 ; 252/14 ; 252/15 ; 252/17 ; 252/18 ; 252/19 ; 252/20 ; 252/21 ; 252/23 ; 252/25 252/26 ; 252/27 ; 252/28 ; 252/29 ; 252/31 ; 252/32 ; 252/34 ; 252/35 ; 252/36 ; 252/37 ; 252/38 ; 252/39 ; 252/40 ; 252/41 ; 253/2 ; 253/3 253/4 ; 253/5 ; 253/6 ; 253/7 ; 253/8 ; 253/9 ; 253/10 ; 253/12 ; 253/13 ; 253/15 ; 253/16 ; 253/18 ; 253/19 ; 253/21 ; 255/2 ; 256/2 257/5 ; 257/6 ; 257/8 ; 257/9 ; 258/3 ; 260/4 ; 263/2 ; 264 ; 265 ; 266/1 ; 266/2 ; 267/1 ; 267/2 ; 268 ; 269 ; 271 276 ; 280/23 ; 280/27 ; 280/39 ; 280/41 ; 280/45 ; 280/47 ; 280/51 ; 280/53 ; 280/55 ; 281/2 ; 281/3 ; 281/4 ; 281/5 ; 281/8 ; 281/9 281/12 ; 282/7 ; 282/12 ; 283/3 ; 283/6 ; 286/2 ; 287/2 ; 290/2 ; 291/2 ; 362/2 ; 363/2 ; 363/8 ; 363/10 ; | |
| | 0012 - OBRĘB KIEŁBÓW STARY; dz. ew. nr: | |
| | 3/2 ; 3/4 ; 4 ; 5/2 ; 6/1 ; 6/2 ; 7 ; 8 ; 9/1 ; 9/2 ; 12/3 ; 12/4 ; 13/1 ; 13/3 ; 14 ; 15/3 16 ; 18 ; 19 ; 20/2 ; 21/4 ; 21/6 ; 22 ; 23 ; 24/1 ; 24/2 ; 24/3 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 30/1 30/4 ; 31/1 ; 31/2 ; 37/2 ; 45/4 ; 45/8 ; 48/5 ; 57 ; 58 ; 59 ; 65/2 ; 66/2 ; 67/2 ; 68/2 ; 71 ; 72 —73— 75 ; 76/1 ; 76/2 ; 79 ; 88 ; 236/1 ; 236/3 ; 237/2 ; 240/1 ; | |
| | 0017 - OBRĘB RYKI; dz. ew. nr: | |
| | 233 ; 324 ; | |
| | 0018 - OBRĘB SIEKLUKI; dz. ew. nr: | |
| | 179 ; 181 ; 722/2 ; | |

mgr inż. Magdalena Kowalczyk
Uprawnienia budowlane MAZ 0341/POOS/11
do projektowania bez ograniczeń
w szczególności instalacji
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych

EGZ NR 2

TOM II B

| Zespół projektowy: | Imię i nazwisko: | Zakres opracowania: | Specjalność, nr uprawnień: | Podpis: |
|--------------------|---------------------------------|---------------------|--|------------|
| Projektował: | mgr inż. Magdalena Kowalczyk | Branża sanitarna | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Nr MAZ/0341/POOS/11 | Kowalczyk |
| Opracował: | inż. Magdalena Dyda | Branża sanitarna | | |
| Sprawdził: | mgr inż. Łukasz Gadomski | Branża sanitarna | Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Nr MAZ/0229/POOS/11 | Ł.Gadomski |

Z up. WÓJTA

mgr Sylwester Bogul
SEKRETARY GMINY

Warszawa, 31 października 2016 r.

V. CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKOWA

V. CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKOWA

21. Pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Radom, Delegatura Białobrzegi z dnia 21.06.2016 w sprawie wydania warunków do projektowania znak R/IBI-4105.U.47.1/15 wraz z załącznikiem /*21.A. DECYZJA NR 110/2016 z dn. 26.10.2016r.*
22. Pismo Starostwa Powiatowego w Białobrzegach z dnia 31.08.2016r. w sprawie operatu wodno-prawnego znak RO.6341.1.19.2016.KO
23. Pismo Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dnia 06 lipca 2016r. w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej znak ZS.224.2.81.2016 wraz z załącznikiem
24. Protokół z narady koordynacyjnej znak: GK.6630.24.2016 z dnia 18.10.2016r. wraz z załącznikami mapowymi
25. Protokół z narady koordynacyjnej znak: GK.6630.11.2016 z dnia 22.08.2016r. wraz z załącznikami mapowymi
26. Protokół z narady koordynacyjnej znak: GK.6630.27.2016 z dnia 08.11.2016r. wraz z załącznikami mapowymi
27. Pismo PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko- Kamienna, Rejon Energetyczny Radom z dnia 05.09.2016r. w sprawie uzgodnienia przebiegu projektowanej sieci kanalizacji ściekowej znak RM/AP/1213/9032/2016 - miejscowości Ryki, Czyżówka, Kiełbów Nowy, Kiełbów Stary, Siekluki wraz z załącznikiem
28. Warunki zasilania pompowni wydane przez PGE Dystrybucja S.A. znak RP/KG/2002/2010/2016 z dnia 18-10-2016r.
29. Warunki zasilania pompowni wydane przez PGE Dystrybucja S.A. znak RP/KG/1999/2013/2016 z dnia 18-10-2016r.
30. Warunki zasilania pompowni wydane przez PGE Dystrybucja S.A. znak RP/KG/2000/2012/2016 z dnia 18-10-2016r.
31. Pismo ORANGE Polska S.A. z dnia 06.09.2016r. w sprawie uzgodnienia sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Kiełbów, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki znak 59496/TODDRRU/W/2016
32. Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 07.09.2016r. znak O/WA.Z-3.4341.561.2016.1.DW



Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Radom
Inspektorat Białobrzegi

26-800 Białobrzegi, ul. 11 Listopada 29
tel./fax 48 613-26-67

<http://wzmiuw.waw.pl>, e-mail: ins.bialobrzegi@wzmiuw.waw.pl

R/IBI-4105.U.47/15

Białobrzegi, dnia 21.06.2016 r.

SAFEGE Oddział w Polsce
Al. Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa

Dotyczy: wydania warunków do projektowania kanalizacji sanitarnej oraz zaopiniowania trasy tej sieci.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Radomiu, Inspektorat w Białobrzegach, w odpowiedzi na Wasze pismo (z dnia 16.06.2016 znak: WA/1064/16/MD) dot. wydania warunków do projektowania kanalizacji sanitarnej oraz zaopiniowania trasy tej sieci, podaje n/w warunki techniczne:

1. Na załączonych mapach w skali 1:2000 naniesiono:
 - kolizje z rzeką Tymianką (kolor niebieski) oraz rowami melioracyjnymi (kolor czerwony),
 - kolizje z rurociągami drenarskimi (kolor niebieski).
2. Przekroczenia siecią kanalizacyjną rzeki Tymianki i rowów melioracyjnych należy wykonać w rurze osłonowej z posadowieniem na głębokości min. 1,2m poniżej istniejącego dna. Długość rury ochronnej powinna wynosić min. 2,0m poza górną krawędź skarpy przekraczanych cieków. Skarpy, dno rzeki i rowów po wykonaniu robót należy przywrócić do stanu pierwotnego.
3. Miejsca przejść przez rzekę i rowy melioracyjne należy oznaczyć słupkami pomalowanymi na kolor brązowy zlokalizowanymi przy skarpach rzeki i rowów.
4. W przypadku przekroczenia projektowaną siecią kanalizacyjną rzeki Tymianki i rowów ujętych w przepusty (w pasie drogowym), odległość pomiędzy zewnętrzną ścianką istniejącego przepustu a zewnętrzną ścianką rury osłonowej powinna wynosić min 0,60m.
Przy wykonywaniu przejść pod ciekami metodą przewiertu kierunkowego dopuszcza się zastosowanie rur warstwowych z tworzyw sztucznych.
5. W miejscu kolizji istniejących zbieraczy drenarskich z projektowaną siecią roboty należy wykonać ręcznie.
6. Na wykonanie przejścia kanalizacji przez rzekę Tymiankę należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
7. Za wszelkie uszkodzenia sieci drenarskiej odpowiedzialność ponosi inwestor, do którego będzie należało pokrycie kosztów awarii powstałej w czasie wykonywania robót.
8. Roboty naprawcze sieci drenarskiej należy wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia z zakresu melioracji wodnych.
9. Po wykonaniu robót należy wykonać geodezyjną inwentaryzację przejścia sieci z podaniem rzędnych posadowienia pod dnem rzeki i rowów melioracyjnych. Jeden egzemplarz inwentaryzacji należy przekazać do Inspektoratu WZMiUW w Białobrzegach.
10. O terminie realizacji robót należy powiadomić nasz Inspektorat z wyprzedzeniem 7 dni.

KIEROWNIK INSPEKTORATU

mgr inż. Józef Komorek

Do wiadomości:

1. ad acta.

Mazowsze

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
Kowalski

DECYZJA Nr 110/2016

Na podstawie art. 4 ust. 4a, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 9 ust. 2 pkt. 1 lit. b), art. 20, art. 123 ust. 2, art. 127 ust. 5, 6 i 8, art. 128 ust. 1 pkt. 6, art. 131, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) – po rozpatrzeniu wniosku Pani Magdaleny Dyda – pełnomocnika działającego w imieniu Gminy Stara Błotnica, 26-806 Stara Błotnica, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie pod dnem rzeki Tymianki kanalizacją sanitarną, na działce numer ewidencyjny 147/1 obręb Siemiradz, gm. Stara Błotnica, pow. białobrzegi

o r z e k a m

- I. Udzielam pozwolenia wodnoprawnego dla **Gminy Stara Błotnica, 26-806 Stara Błotnica**, na przekroczenie rzeki Tymianki projektowaną kanalizacją sanitarną, na działce nr ewid. 147/1 obręb Siemiradz, gm. Stara Błotnica.
- II. Parametry przejścia:
 - średnica rurociągu ścieków sanitarnych z PE 100 RC - 110 mm
 - rzędna dna rzeki w miejscu przejścia - 146,6 m npm,
 - rzędna terenu - 147,7- 147,8 m npm,
 - rzędna zwierciadła wody \pm 147,40 m npm,
 - rzędna osi rury kanalizacyjnej 145,12 m npm,
 - współrzędne geograficzne przejścia:
 - punkt początkowy: N: 51° 32' 4.728'' E: 20° 58' 22.061''
 - punkt końcowy: N: 51°32'4.664" E: 20°58'22.159".

Powierzchnia gruntu pokrytego wodą, stanowiącego własność Skarbu Państwa, zajętego pod kanalizację sanitarną wynosi 0,35 m².
- III. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszej decyzji Inwestor zobowiązany jest:
 1. Wykonać całość projektowanych robót w sposób fachowy, zgodnie z operatem wodnoprawnym, obowiązującymi przepisami i normami.
 2. Powiadomić Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Radomiu, Inspektorat w Białobrzegach, o terminie rozpoczęcia prac związanych z wykonaniem przejścia oraz terminie ich zakończenia, z wyprzedzeniem 7 dni.
 3. Miejsce przejścia przez rzekę i rowy melioracyjne oznaczyć słupkami pomalowanymi na kolor brązowy zlokalizowanymi przy skarpach rzeki i rowów.
 4. Utrzymywać we właściwym stanie słupki, oznaczające przejście kanalizacji sanitarnej przez rzekę i odnawiać je w miarę potrzeb poprzez malowanie.
 5. Po zakończeniu robót teren w rejonie prowadzonych prac należy przywrócić do stanu pierwotnego.
 6. W przypadku wystąpienia awarii kanalizacji sanitarnej i konieczności wykonania robót naprawczych w trasie rzeki – zgłosić roboty do Inspektoratu WZMiUW w Białobrzegach

Z up. WÓJTA
mgr Sylwester Korgul
SEKRETARZ GMINY

ZA ZOBOWIĄZANIE
Kanał

w celu sprawdzenia zgodności wykonania robót z warunkami określonymi w operacie i pozwoleniu wodnoprawnym.

7. Poność koszty naprawcze koryta rzeki spowodowane awarią.
 8. Teren w rejonie prowadzonych prac należy uporządkować.
 9. Wykonać i dostarczyć do Inspektoratu WZMiUW w Białobrzegach powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przejścia.
 10. Nie naruszać interesów osób trzecich.
 11. Zawrzeć umowę z Zarządcą rzeki i wnosć opłatę za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Dz. U. Nr 13, poz. 90).
- IV. Inwestor zobowiązany jest do likwidacji szkód jakie mogą wystąpić na przyległych gruntach w związku z realizacją niniejszej decyzji.
- V. Zastrzega się prawo cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania w przypadku naruszenia przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 469 ze zm.) lub nieprzestrzegania warunków określonych w niniejszej decyzji.
- VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VII. Zastrzega się prawo nałożenia na wnioskodawcę dodatkowych obowiązków wynikających z potrzeby ochrony środowiska oraz gospodarki wodnej.

UZASADNIENIE

W dniu 30.09.2016 r. Gmina Stara Błotnica, 26-806 Stara Błotnica, reprezentowana przez pełnomocnika: Panią Magdalenę Dyda, wystąpiła z wnioskiem do Starosty Białobrzezkiego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia rzeki Tymianki projektowaną kanalizacją sanitarną, dz. nr ewid. 147/1, obreb Siemiradz, gm. Stara Błotnica. Projektowana kanalizacja sanitarna będzie odprowadzać ścieki do istniejącej kanalizacji w miejscowości Stara Błotnica, następnie do istniejącej oczyszczalni w miejscowości Czyżówka. Celem inwestycji jest poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy.

Projektowane przejście pod rzeką Tymianką będzie wykonane jako przewiert sterowany pod dnem rzeki Tymianki za pomocą rury PE 100 RC, o średnicy 110 mm. Sieć kanalizacyjna będzie posadowiona na głębokości min. 1,3 m pod dnem rzeki.

Wraz z wnioskiem przedłożono operat wodnoprawny, w którym zostały przedstawione warunki wykonania przejścia pod dnem rzeki Tymianki oraz pismo administratora rzeki, tj. Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział w Radomiu, Inspektorat w Białobrzegach, znak: R/IBI-4105.U.47/15 z dnia 21.06.2016 r. uzgadniające warunki techniczne przejścia kanalizacją sanitarną pod dnem rzeki. Do wniosku dołączono również Decyzję Wójta Gminy Stara Błotnica znak: B.6733.8.2015 z dnia 15.02.2016 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i infrastrukturą towarzyszącą w gminie Stara Błotnica dla miejscowości Siemiradz, Stary Kobylnik, Stara Błotnica.

Z przedłożonego operatu wodnoprawnego wynika, że proponowane rozwiązanie techniczne nie narusza koryta rzeki i że zachowane zostaną warunki bezpiecznej eksploatacji oraz prac konserwacyjnych na rzece w przyszłości.

ZA ZGODNOŚĆ Z

ORYGINAŁ

Kowalski

2

Z up. WÓJTA

mgr Sylwester Kargul
SEKRETARZ GMINY

16413

Dla rozpatrzenia wniosku wszczęto postępowanie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, umożliwiające zainteresowanym stronom czynny udział w przedmiotowym postępowaniu. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania, a także o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi dokumentami w sprawie doręczono Stronom postępowania oraz podano do publicznej wiadomości. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w tej sprawie umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Białobrzegach, jak również na stronie internetowej Starostwa. Zawiadomienie przekazano również do Urzędu Gminy w Starej Błotnicy z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Do chwili wydania niniejszego pozwolenia nie wniesiono żadnych uwag i wniosków w sprawie.

Pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych (art. 122 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne). Przez urządzenia wodne, rozumie się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich. Do wykonania przejścia przez wody powierzchniowe kanalizacją sanitarną stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące urządzeń wodnych, co wynika z zapisów art. 9 ust. 2 pkt 1, lit. b) ustawy Prawo wodne. W związku z powyższym na wykonanie przekroczenia rzeki, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 powołanej na wstępie ustawy Prawo wodne obowiązkiem ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych, dlatego też w niniejszej decyzji nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia rzeki Struga Stromic.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Starosty Białobrzieskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pouczenie

Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygaśnie, jeżeli wnioskodawca nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.), jednostki samorządu terytorialnego są zwolnione od opłaty skarbowej.
Adnotacji dokonała: Podinspektor Karolina Orłowska

Otrzymują:

1. Pełnomocnik:
Pani Magdalena Dyda,
SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce,
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Radom
ul. Wernera 4A, 26-600 Radom
3. Paweł Wisiorowski
Siemiradz 12, 26-806 Stara Błotnica
4. Wspólnota Gruntowa Wsi Siemiradz
Siemiradz, 26-806 Stara Błotnica
5. Łukasz Kowalczyk
Siemiradz 25, 26-806 Stara Błotnica
6. Danuta Kucharczyk
Siemiradz 25, 26-806 Stara Błotnica
7. Tomasz Jureczak
Stary Kobylnik 11, 26-806 Stara Błotnica



Z up. STAROSTY
Naczelnik Wydziału Rolnictwa,
Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Halina Stuchera

Z up. WÓJTA
mgr Szymon Korgul
SEKRETARZ GMINY

ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM

ko wulpe

Do wiadomości:

1. Gmina Stara Blotnica
2. Urząd Gminy Stara Blotnica
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Delegatura w Radomiu
5. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
6. a/a

Z up. WÓJTA
mgr Sylwester Korgul
SEKRETARZ GMINY

ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM
Kawczyk

POSTANOWIENIE Nr 8/2016

Na podstawie art. 113 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Starosta Białobrzegi prostuje z urzędu błąd pisarski w decyzji znak: RO.6341.1.25.2016.KO z dnia 26.10.2016 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

postanawiam

w decyzji znak: RO.6341.1.25.2016.KO z dnia 26.10.2016 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Stara Błotnica, 26-806 Stara Błotnica, na przekroczenie rzeki Tymianki projektowaną kanalizacją sanitarną, na działce nr ewid. 147/1 obręb Siemiradz, gm. Stara Błotnica, **sprostować błędy pisarskie** i tak, w uzasadnieniu decyzji wyrazi:

- „wykonanie przekroczenia rzeki Struga Stromiec” zastępuje się wyrazami:
- „wykonanie przekroczenia rzeki Tymianki”

UZASADNIENIE

W decyzji znak: RO.6341.1.25.2016.KO z dnia 26.10.2016 r., udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Stara Błotnica, 26-806 Stara Błotnica, na przekroczenie rzeki Tymianki projektowaną kanalizacją sanitarną, na działce nr ewid. 147/1 obręb Siemiradz, gm. Stara Błotnica, wystąpił błąd pisarski polegający na pomyłkowym użyciu wyrazów: „wykonanie przekroczenia rzeki Struga Stromiec” zamiast wyrazów „wykonanie przekroczenia rzeki Tymianki”.

W związku z powyższym niniejszym postanowieniem prostuje się błędy pisarskie w ww. decyzji.

Na postanowienie służy Stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Białobrzskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Otrzymują :

1. Pełnomocnik:
Pani Magdalena Dyda,
SAFEGE S.A.S. Oddział w Polsce,
Al. Jerozolimskie 134,
02-305 Warszawa
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Radom
ul. Wernera 4A, 26-600 Radom
3. Paweł Wisiorowski
Siemiradz 12, 26-806 Stara Błotnica
4. Wspólnota Gruntowa Wsi Siemiradz
Siemiradz, 26-806 Stara Błotnica
5. Łukasz Kowalczyk
Siemiradz 25, 26-806 Stara Błotnica



z up. STAROSTY
Bożena Kacprzak
SEKRETARZ POWIATU

Z up. WÓJTA
mgr Sylwester Korgul
SEKRETARZ GMINY

**ZA ZGODNOŚĆ Z
ORYGINAŁEM**

Kowalczyk