

Opis odbiornika	istn. pomiar napięcia p.b.z	zasilanie z złącza pomiarowego	główny wyłącznik prądu	ochrona przepięciowa	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie-awaryjne i ewakuacyjne	gniazda 230V chłodnia,pom.gospodarcze, pom.magazynowe	gniazda 230V kuchnia	gniazda 230V sala główna	gniazda 230V sala+ zaplecze	gniazda 230V scena	gniazda 230V łazienki	Tablica T1 garaż	kontrola napięcia
MOC kW			12,35		0,44	0,38	0,43	0,1	1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	2,5	3,0	
NR OBWODU					RG-01	RG-02	RG-03	RG-03	RG-G1	RG-G2	RG-G3	RG-G4	RG-G5	RG-G6	RG-8	

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD TN-C-S

RG

Pi-12,35kW
kj=0,7
Po=8,64kW
Io=13,86A
istn.zabezpieczenie
Ib-3p-C 25A w ZL p.b.z

UWAGA:

- rysunki rozpatrywać razem z opisem
- rozdzielnica p/t w obudowie izolacyjnej z drzwiczkami z zamkiem patentowym 3*18

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52
e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

PROJEKT :	**Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kobylnik**
ADRES :	**Stary Kobylnik, gm. Stara Błotnica - dz. nr ewid. 123/1, obręb 0013 Kobylnik**
INWESTOR :	**Gmina Stara Błotnica**
TYTUŁ RYS :	**SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA -Tablica RG**

BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁ :	Jarosław Fąfara KL - 189/90 specjalność urządzania sieci i instalacje elektryczne	04.2016		NUMER RYS.
				E-1