UWAGI
1. zasilanie wykonać ze słupa linii napowietrznej wymieniając istniejące na izolowane
2. złącze pomiarowe zamontować na ścianie istniejącego budynku pod przyłączem na wysokości 1,5m w obudowie termoutwardzalnej o stopniu ochrony min. IP44
3. ze złącza wyprowadzić wlz do istniejącego budynku i do projektowanego budynku



oświetlenie pom. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07

oświetlenie pom. 1.08, 1.09, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16

oświetlenie pom. 1.12, 1.17, 1.18

pom. 1.01, 1.02

pom. 1.05

pom. 1.07

pom. 1.07

pom. 1.10, 1.13

pom. 1.11

pom. 1.11

pom. 1.14

pom. 1.17

pom. 1.12

pom. 1.08

pompa obieg. co pom. 1.08

pompa obieg. co pom. 1.08

pompa podgrzewacza pom. 1.08

pompa nagrz. wentyl. pom. 1.08

pompa cyrkulacujna cw pom. 1.08

pom. 1.11

wyciąg z pom. 1.12

nawiew do pom. 1.12

brama pom. 1.01

brama pom. 1.01

syrena strażacka

TEMAT : PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY ORAZ STRAŻNICY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	Nr rys. 4
ADRES : KADŁUBEK STARY, GM. STARA BŁOTNICA, DZ. NR EWID. 219	
TREŚĆ RYS.: SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR	DATA : 11.2015r.
INWESTOR : GMINA STARA BŁOTNICA 26-806 STARA BŁOTNICA	
BRANŻA : ELEKTRYCZNA	
PROJEKTANT : mgr inż. ZBIGNIEW KARA	SKALA : -
SPRAWDZIŁ : inż. MARIAN MIERZWA	