



WA.4A.434.316/07.2018.KM

Gmina Stara Błotnica  
Stara Błotnica 46  
26-806 Stara Błotnica

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Radomiu w odpowiedzi na wniosek z dnia 30 lipca 2018 r. ( wpłynęło 31.07.2018 r.) , dotyczący **uzgodnienia projektu urządzeń napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej na działkach nr 458/4, 458/2, 459/3, 459/4, 460/2, 461, 460/1 w m. Stare Żdźary gm. Stara Błotnica** informuje, że zgodnie z prowadzoną przez PGW Wody Polskie ewidencją wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów zgodnie z art. 196 ustawy Prawo wodne z dn. 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.), teren ww. działek został zdrenowany w ramach zadania „Tymianka-Błotnica”.

W związku z powyższym uzgadniam projekt pod następującymi warunkami:

1. Na załączonej kopii mapy ewidencyjnej w skali 1:5000 naniesiono kolorem żółtym teren na którym planowana jest inwestycja, kolorem czerwonym trasę orientacyjną projektowanych latarni oświetlenia ulicznego oraz kolorem niebieskim orientacyjną trasę istniejących rurociągów drenarskich, celem ich ochrony w trakcie budowy.
2. Urządzenia drenarskie nie podlegają obowiązkowi inwentaryzacji geodezyjnej, w związku z czym mogą wystąpić rozbieżności w stosunku do urządzeń naniesionych na przedłożonej mapie, a trasami rurociągów w terenie.
3. Przed rozpoczęciem robót należy wykonać odkrywki w celu ustalenia trasy istniejących rurociągów drenarskich i oznaczyć ich faktyczny przebieg.
4. W przypadku kolizji z urządzeniami melioracji wodnych należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na przebudowę tych urządzeń zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.).
5. W sytuacji uszkodzenia sieci drenarskiej w czasie wykonywania robót, za usunięcie awarii i pokrycie kosztów odpowiadać będzie inwestor.
6. Dokumentację powykonawczą przebudowy oraz wprowadzenia zmian w układzie drenowania należy przekazać do Nadzoru Wodnego w Radomiu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. NW a.a.

**DYREKTOR**  
  
Ryszard Włosna  
**PELDOM**  
Kierszniewski Piotr  
05-600 Grójec, ul. Maratońska 15/3  
NIP: 797-121-63-96, REGON: 147413857  
Tel. 512-995-775, 501-248-393  
