



- UWAGI:
1. płaszcz i dno grubości 4mm
  2. górą płaszcz wzmocniony pierścieniem 40x4
  3. między uchwytami transportowymi rozpóra z kształtownika C80
  4. ciężar pustego zbiornika 1,6 t

|   |  |                  |         |
|---|--|------------------|---------|
| AWP NORDIC PRODUCTS Sp. zo.o.<br>Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 B613 |  |                  |         |
| TYTUŁ RYS.  | Zbiornik oczyszczonej wody popłucznej                                | Skala:           | 1:50    |
| NAZWA INWESTYCJI  | Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czyżówce          |                  |         |
| INWESTOR  | Gmina Stara Błotnica   | Nr rys.          | T 6     |
| ADRES INWESTYCJI  | Działki nr ewidencyjny 12/1 i 14/1<br>Obręb 140104 2.0002 - Czyżówka | Data             | 04-2020 |
| OPRACOWAŁ   | mgr inż. Artur Kotarski  | Podpis           |         |
| PROJEKTOWAŁ   | mgr inż. Mariusz Słowiński   | LOD/2686/PWOS/15 |         |
| SPRAWDZIŁ   | mgr inż. Piotr Ściegienka  | LOD/0479/POOS/06 |         |