



Fundusze Europejskie
Program Regionalny

Mazowsze.
serce Polski

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



GMINA STARA BŁOTNICA

26-806 Stara Błotnica
woj. mazowieckie
NIP 798-14-58-221
REGON 670224019

Stara Błotnica, 07.03.2017 r.

B.271.2.2017

Zapytanie nr 4

DOTYCZY: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica: Urzędu Gminy w Starej Błotnicy, Świetlicy Wiejskiej w Starym Kobylniku oraz budynku szkolnego w Starym Kadłubie działającego w ramach Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej RPO WM „IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.2 „Efektywność energetyczna”, Typ projektów: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej”.

Zapytania - Część 3 - Termomodernizacja budynku szkolnego wraz z przebudową konstrukcji dachu w Starym Kadłubie działającego w ramach Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy
- FOTOWOLTAIKA

Proszę o udzielenie informacji dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznej na budynku szkolnym w Starym Kadłubie.

Pytanie nr 1

Czy zamiast inwertera 5.0 kW można zastosować inwerter 4 kW. 18 modułów daje łączną moc 4,680 kW, tak więc inwerter 5kW jest za dużym inwerterem do tej ilości modułów.

Odpowiedź:

Można zastosować inwerter o mocy 4,0 kW.

Pytanie nr 2

Czy dopuszcza się zainstalowanie falownika beztransformatorowego?

Odpowiedź:

Dopuszcza się instalowanie falownika beztransformatorowego.

Wyjaśnienie SIWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

W O J T
mgr inż. Marcin Kozdrach