

Ogłoszenie nr 540137951-N-2019 z dnia 05-07-2019 r.

**Stara Błotnica:**

## **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 563574-N-2019

**Data:** 19.06.2019

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Stara Błotnica, Krajowy numer identyfikacyjny 67022401900000, ul. Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 48 385-77-90, e-mail przetargi@starablotnica.pl, faks 48 383-50-92.

Adres strony internetowej (url):

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

#### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** Projektowana inwestycja znajduje się w miejscowości Stara Błotnica, w gminie Stara Błotnica. Obszar inwestycji obejmował będzie teren, oznaczony działkami nr ewid. 88/8 i 89/3, obręb ewidencyjny Błotnica Stara 0001. Prace polegać będą na rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV na terenie boiska , do zasilania oświetlenia płyty boiska. Przy płycie boiska zabudowane , zostaną cztery 16 metrowe maszty oświetleniowe wyposażone w belki poprzeczne, na których zostaną zainstalowane naświetlacze o łącznej mocy 1250W każdy ( po pięć na jednym maszcie). Z istniejącego złącza zasilającego zostaną ułożone cztery odcinki linii kablowej nN dla zasilania opraw na

poszczególnych masztach oświetleniowych ( po jednym kablu do każdego masztu).  
Kable wprowadzone zostaną do złączy we wnękach masztów. Projektowane oświetlenie boiska ma służyć do celów treningowych i rekreacyjnych . Oświetleniu podlega płyta boiska bez terenu przyległego. Zgodnie z norma PN-EN 12193:2007 „Światło i oświetlenia w sporcie” dla III.

**W ogłoszeniu powinno być:** Projektowana inwestycja znajduje się w miejscowości Stara Błotnica, w gminie Stara Błotnica. Obszar inwestycji obejmował będzie teren, oznaczony działkami nr ewid. 88/8 i 89/3, obręb ewidencyjny Błotnica Stara 0001. Prace polegać będą na rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV na terenie boiska, do zasilania oświetlenia płyty boiska. Przy płycie boiska zostaną zabudowane cztery 14 metrowe maszty oświetleniowe wyposażone w belki poprzeczne, na których zostaną zainstalowane naświetlacze o łącznej mocy 2900W każdy (po pięć na jednym maszcie). Z istniejącego złącza zasilającego zostaną ułożone cztery odcinki linii kablowej nN dla zasilania opraw na poszczególnych masztach oświetleniowych (po jednym kablu do każdego masztu).  
Kable wprowadzone zostaną do złączy we wnękach masztów. Projektowane oświetlenie boiska ma służyć do celów treningowych i rekreacyjnych. Oświetleniu podlega płyta boiska bez terenu przyległego. Zgodnie z normą PN-EN 12193: 2007 „Światło i oświetlenie. Oświetlenie w sporcie” dla III kasy rozgrywek.

  
mgr Karol Kocon  
ZASTĘPCA WÓJTA