

ZAPYTANIE NR 1

Dotyczy:

**POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA BUDOWĘ
ZATOKI POSTOJOWEJ NR 1120W W MIEJSCOWOŚCI STARA BŁOTNICA**

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie wymiarów wiaty przystankowej wymaganej do postawienia oraz czy może być przeszklona również tylna ściana wiaty?

Odpowiedz Zamawiającego:

Wymiary wiaty przystankowej to 5 m x 1m . Informacja ta podana jest w projekcie wykonawczym – opisie technicznym w pkt. 4 – powierzchnia pod wiatą przystankową 5 m².

Tylna ściany wiaty, zgodnie z pkt. 4.5.1. projektu wykonawczego – opisu technicznego ma być wykonana z blachy ocynkowanej lakierowanej

Z up. WÓJTA
[Signature]
mgr Stanisław Korgul
SEKRETARZ GMINY