



- B – igitła odgromowa h=2m
- ZK – zacisk kontrolny 0,7m nad poziomem terenu
- A – odcienk pionowy zwodu dł. ok. 1m nad poziom komina

- PV – Ogniwo fotowoltaiczne o mocy 460 Wp+ optymalizatory mocy
- Korytka metalowe pełne w wykonaniu w ocynku ogniowym metodą zanurzeniową,

UWAGA

Ostateczne rozmieszczenie paneli fotowoltaicznych ustalić na budowie lub wykonać zgodnie z rysunkiem.

Investor:	Gmina Stara Białnica Stara Białnica 46, 26-606 pow. białobrzegi, woj. mazowieckie
Typu:	Przebudowa budynku dawnej szkoły w Pierzchni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską
Adres:	Działka o numerze grodziny: 323 obrob. 0016, Pierzchnia Pierzchnia, 26-800 Stara Białnica
Jednostka projektowa	
QUARTUM BIURO PROJEKTOWE ul. Wysoka 68a/6, 17-300 Sieniatyżce www.quantum.pl, e:biuro@quantum.pl NIP:544-132-57-16, REGON 200418012	
Projektant	mgr.inż. Rafał Góra, upr.nr MAP/0315/P00E/13
Projektant	mgr.inż. Mateusz Flga
Nazwa rysunku:	RZUT DACHU
Branch:	ELEKTRYKA
Scale:	1:100
nr rysunku:	E.04
Faza projektu:	PROJEKT TECHNICZNY
data:	07.2023