


| L.P. | NAZWA URZĄDZENIA | SZT. |
|---|---|---|
| HP1 – HP2 | HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM ø25 mm, L=30 m W SZAFCE NAŚCIENNEJ – PN-EN671-1 [Z-25/30] | 2 |
| 1 | ZAWÓR ODCINAJĄCY GWINTOWY DN 50 mm | 2 |
| 2 | ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY, GWINTOWY DN 50 mm TYP EA | 1 |
| 3 | WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY, GWINTOWY, DN 40 mm, Qn = 10 $m^3/h$ | 1 |

KM projekt inżynieria sanitarna

**KM Projekt Inżynieria Sanitarna Karolina Maj**
26-600 Radom, ul. Lipska 8 lok. 19
tel. 796-018-009
e-mail: kmprojekt.radom@gmail.com
NIP: 736 171 46 29 REGON: 387895400

TEMAT:

**PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKU PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W KASZOWIE**

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Jedn. ewid.:140104_2 Stara Błotnica, obręb 0010 Kaszów, działka nr ewid.: 38

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| STADIUM: | **PROJEKT BUDOWLANY** | BRANŻA: | **SANITARNA** | |
| INWESTOR: | Gmina Stara Błotnica<br>Stara Błotnica 46, 26-806 Stara Błotnica | | | |
| TYTUŁ RYS.: | **ROZWINIĘCIE INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWEJ** | DATA: **10.2021** | SKALA: **-** | NR RYS.: **3** |
| PROJEKTOWAŁ: | **inż. Marcin MAJ**<br>**upr. MAZ/0318/PWOS/11**<br>w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wod-kan | PODPIS: | | |
| ASYSTENT PROJEKTANTA: | **mgr inż. Karolina MAJ** | PODPIS: | | |