


- OZNACZENIA:**
- Kondensacyjny kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy nominalnej Q=4,3 - 23,3 kW, maks. zużycie gazu q=0,98 m<sup>3</sup>/h, pracujący na potrzeby c.o. budynku mieszkalnego
  - Kondensacyjny kocioł gazowy jednofunkcyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy nominalnej Q=6,9 - 52,5 kW, maks. zużycie gazu q=1,70 m<sup>3</sup>/h, kotły pracujące w kaskadzie na potrzeby c.o. i c.w.u. budynku SPZOZ
- KG1
- KG2, KG3

- UWAGI:**
- Pomieszczenie kotłowni wyposażać w aktywny system bezpieczeństwa składający się z:
- detektora wypływu gazu płynnego,
  - modułu alarmowy,
  - zaworu kłapowego dn 50 wyzwalanego elektromagnetycznie



Projekt budowlany rozbudowy budynku SPZOZ w Starej Błotnicy				dz. nr 196/5
STARA BŁOTNICA				
NAZWA RYSUNKU	INSTALACJA GAZU	RZUT PARTERU - FRAGMENT		skala 1:100
INWESTOR	GMINA STARA BŁOTNICA			data 07.2020
PROJEKTANT	mgr inż. Agata Gigoń upr. nr MAZ/0053/POOS/03 spec. ściec i inst. sanit.			nr rys.
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jacek Ziomek upr. nr MAZ/0524/POOS/06 spec. ściec i inst. sanit.			G1
OPRACOWANIE	mgr inż. Adrian Tłaczek			