



- WODA SUROWA
- WODA MIĘDZYOBIEKTOWA
- WODA UZDATNIONA
- POPŁUCZNYN
- SPUSTY I PRZELEWY NA OSADNIK
- SPUSTY DO RZEKI
- SPRĘŻONE POWIETRZEI
- PODCHLORYN

- Filtry samopłuczające 1 stopnia szt. 3
- Filtry samopłuczające 2 stopnia szt. 3
- Filtr samopłuczający wód popłucznych szt. 1
- Szafka rozdziału spr. powietrza dla filtrów poz. 1
- Szafka rozdziału spr. powietrza dla filtrów poz. 2,3
- Przepływomierz DN 300
- Przepływomierz DN 160
- Przepływomierz DN 80
- Zbiornik oczyszczonej wody popłucznej
- Zestaw pompowy wody popłucznej
- Zestaw pompowy wody uzdatnionej
- Sprężarka śrubowa szt. 2
- Zbiornik sprężonego powietrza
- Układ dozowania podchlorynu sodu
- Lampa UV na wodzie uzdatnionej
- Lampa UV na wodzie popłucznej
- Osuszacz powietrza
- Złącze STORZ pod wąż 100/4"

AWP NORDIC PRODUCTS Sp. zo.o. Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56 B613			
TYTUŁ RYS.	Rzut parteru: technologia	Skala:	1:50
NAZWA INWESTYCJI	Modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czyżówce		
INWESTOR	Gmina Stara Błotnica	Nr rys.	T 1
ADRES INWESTYCJI	Działki nr ewidencyjny 12/1 i 14/1 Obręb 140104_2.0002 - Czyżówka	Data	04-2020
OPRACOWAŁ	mgr inż. Artur Kotarski	Podpis	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mariusz Słowiński	LOD/2686/PWOS/15	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Ściegienka	LOD/0479/POOS/06	