

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO SIWZ

Dotyczy Przetargu na zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Stara Błotnica”.

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące treści SIWZ informujemy :

Ad.1. Uziarnienie kruszywa na podbudowę zasadniczą dla przebudowywanych odcinków dróg powinno wynosić 0/31,5 mm.

Ad.2 . Uziarnienie kruszywa na pobocza dla przebudowywanych odcinków dróg powinno wynosić 0/31,5 mm.

Ad.3. Uziarnienie kruszywa na zjazdy dla przebudowywanych odcinków dróg powinno wynosić wynosi 0/31,5 mm.

Ad.4. Podbudowę , pobocza oraz zjazdy dla przebudowywanych odcinków dróg należy wykonać z mieszanki optymalnej kruszywa 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie.

Ad.5. Prawidłowa grubość podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wynosi 20 cm.

Ad.6. Gmina Stara Błotnica nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację wzoru umowy, ponieważ Wykonawca może zakończyć przebudowę dróg wcześniej i zgłosić gotowość do odbioru.

Ad.7. Stawki kar proponowane w projekcie umowy mają mobilizować wykonawcę do terminowego i prawidłowego wykonania zadania.


Ad.8. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenia zmian proponowanych w punkcie 8, ponieważ §6 zawiera wszystkie niezbędne informacje do zgłoszenia i odbioru robót.

Ad.9. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Ad.10. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

AD.11. Zamawiający w projekcie umowy uwzględnił zmiany, które mogłyby wystąpić w czasie realizacji przedmiotu umowy.

ZASTĘPCA WÓJTY


Robert Sylwojter Korgul