

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0


Studnia kaskadowa Ø1.0m
Proj. włączenie do kanału P4 PVC-U SN8 Ø250, Rz.d.=139.86/142.53
Droga asfalt. szer.=3.8m
Proj linia napow. niskiego napięcia
Ogrodzenie
Linia napow.
Wod.
Kabel telek.
Rura ochronna Ø457x12,5, L=39,6m
Studnia kaskadowa Ø1.0m
Proj. włączenie kanału S37.1.1 PVC-U SN8 Ø160, Rz.d.=142.83
Przewiert sterowany
Studnia Ø1.0m
Ogrodzenie
podsypka piaskowa gr. 0,20m
Studnia Ø1.0m
Ogrodzenie
Studnia kaskadowa Ø1.0m
Ogrodzenie
Ogrodzenie do rozbiórki
Studnia kaskadowa Ø1.0m
Proj. włączenie kanału S37.5.1 PVC-U SN8 Ø160, Rz.d.=141.76
Studnia Ø1.0m
Wod.
PE100 SDR17 RC Ø280x16,6 L=66,91
PVC-U SN8 Ø250x7,3 L=203,91m
0.4%
40.79m
0.4%
S37
S37.1
S37.2
S37.3
S37.4
S37.5
S37.6
0
1
2
0.00
9.87
12.86
14.50
40.79
40.79
26.12
66.91
68.92
39.18
106.09
109.63
8.46
114.55
38.26
151.96
152.81
39.06
191.88
195.34
4.74 139.86 144.60
4.41 140.02 144.43
4.42 140.01
4.88 140.12 145.00
4.34 140.27 144.61
4.24 140.31 144.55
3.84 140.46 144.30
3.43 140.62 144.05
-90.0°(K1)
90.0°
89.8°
-89.4°
89.1°(K1)


34.11
S37.7
225.98
3.26
140.75
144.01
Studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału S37.7.1 PVC-U SN8 ø200, Rz.d.=140.78
S37.7
89.8°(K1)
-90.2°
238.78
Wod.
44.84
249.37
Droga żwir. L=45.7m
S37.8
270.82
3.17
140.93
144.10
Studnia ø1.0m
S37.8
90.0°
PE100 SDR17 RC ø280x16,6
Przewiert sterowany
40.10
3
Skrzyżowanie z proj. Sieć ciśnieniowa Siekluki PE100 ø160x9,5 SDR 17, Rz.o.=141.74
S37.9
310.92
2.61
141.09
143.70
Studnia kaskadowa ø1.0m
Proj. włączenie kanału S37.9.1 PVC-U SN8 ø160, Rz.d.=141.14
S37.9
89.5°(K1)
40.28
Proj kabel energ.
średniego napięcia
349.66
S37.10
351.20
2.41
141.25
143.66
Studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału S37.10.1 PVC-U SN8 ø160, Rz.d.=141.30
S37.10
90.0°(K1)
-15.6°
32.26
Proj linia napow.
S37.11
383.46
2.42
141.38
143.80
Studnia ø1.0m
S37.11
7.5°


4
44.67
S37.12
428.13
2.40
141.56
143.96
Studnia Ø1.0m
Kan. deszcz. Ø300
Ogrodzenie
S37.12
90.3°
430.97
23.54
PVC-U SN8 Ø250x7,3 L=343,27m
446.91
Wod.
S37.13
451.67
2.34
141.66
144.00
Studnia Ø1.0m
Proj. włączenie kanału S37.13.1 PVC-U SN8 Ø160, Rz.d.=141.70
S37.13
64.9°(K1)
-52.3°
S37.14
4.14
455.82
2.14
141.67
143.81
Studnia Ø0.600m
Kabel telek.
Ogrodzenie
S37.14
-56.4°
Skrzyżowanie z proj. Sieć ciśnieniowa Siekluki PE100 Ø160x9,5 SDR 17, Rz.o.=141.22
471.84
Kan. drenażowa
42.66
484.72
Kabel energ.
S37.15
498.48
5
2.26
141.84
144.10
Studnia Ø1.0m
Proj. włączenie kanału S37.15.1 PVC-U SN8 Ø160, Rz.d.=141.89
S37.15
-88.6°(K1)
1.4°
505.73
Droga bet. szer.=4.9m
34.21
S37.16
532.69
2.01
141.98
143.99
Studnia Ø1.0m
S37.16
31.78
S37.17
564.47
1.80
142.11
143.91
Studnia Ø1.0m
S37.17
-0.7°


42.64
6
S37.18
607.11
1.86 142.28 144.14 Studnia ø1.0m
S37.18
40.78
S37.19
647.89
1.86 142.44 144.30 Studnia ø0.600m
S37.19
650.08
Droga grunt. szer.=3.2m
6.30
613.40m
S37.20
654.19
1.89 142.47 144.36 Studnia ø1.0m
1.87 142.49
S37.20
0.5%
32.87
685.67
Droga grunt. szer.=3.5m
S37.21
687.06
2.33 142.88 Studnia ø1.0m
S37.21
7
38.28
S37.22
725.34
2.31 142.85 145.16 Studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału S37.22.3 PVC-U SN8 ø160, Rz.d.=142.87
S37.22
-72.3°(K1)
729.90
Droga bet. szer.=6.0m
Rura ochronna ø419x12,5, L=8.0m
28.62
Linia napow.
99.76m
S37.23
753.95
2.49 142.99 145.48 Studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału S37.23.1 PVC-U SN8 ø160, Rz.d.=145.01
S37.23
-59.6°(K1)
0.8%


34.38
S37.24
788.33
2.37
143.26
145.63
Studnia ø0.600m
S37.24
-2.2°
Proj linia napow.
8
24.51
S37.25
812.84
2.14
143.46
145.60
Studnia ø1.0m
S37.25
39.73
S37.26
852.57
2.23
143.78
146.01
Studnia ø1.0m
Proj. włączenie kanału S37.26.1 PVC-U SN8 ø160, Rz.d.=143.80
S37.26
89.4°(K1)
16.15
114.76m
S37.27
868.72
2.41
143.91
146.32
Studnia ø1.0m
S37.27
-61.6°
870.99
Wod.
872.48
Droga żwir. L=12.0m
0.9%
S37.28
874.23
2.39
143.96
146.35
Studnia ø0.600m
S37.28
(K1)
59.2°
Proj. włączenie kanału S37.28.4 ø200, Rz.d.=143.96
Kabel telek.
Droga asfalt. szer.=1.0m
876.79
Kabel energ.
877.91
Ogrodzenie
879.76
Wod.
PVC-U SN8 ø200x5,9 L=944,85m
9
900.45
Wod.
920.86
Ogrodzenie
922.11
Ogrodzenie
S37.29
926.12
2.38
144.42
146.80
Studnia ø1.0m
S37.29
26.4°
12.94
935.26
Wod.
70.34m
S37.30
939.06
2.38
144.54
146.92
Studnia ø0.600m
S37.30
-26.5°
0.8%
26.97


S37.31
966.03
2.81
144.76
147.57
Studnia kaskadowa Ø1.0m
Proj. włączenie kanału S37.31.1 PVC-U SN8 Ø160, Rz.d.=145.61
S37.31
-58.6°(K1)
Proj linia napow. niskiego napięcia
Ogrodzenie
972.75
16.79
S37.32
982.83
2.63
144.89
147.52
Studnia Ø1.0m
S37.32
Rura ochronna Ø419x12,5, L=15.4m
4.8°
32.63
10
S37.33
1015.45
2.71
145.15
147.86
Studnia Ø1.0m
S37.33
-2.5°
Proj linia napow. niskiego napięcia
50.01
S37.34
1065.47
2.74
145.55
148.29
Studnia Ø1.0m
S37.34
-58.4°
1070.05
Wod. Ø225
Proj linia napow. niskiego napięcia
25.60
1089.28
Kabel telek.
S37.35
1091.07
2.70
145.76
148.46
Studnia Ø0.600m
Proj. włączenie kanału S37.35.1 PVC-U SN8 Ø160, Rz.d.=145.78
S37.35
-90.0°(K1)
11
28.74
1112.73
1113.23
Kabel energ.
Kabel energ.
S37.36
1119.81
2.67
145.99
148.66
Studnia Ø1.0m
S37.36
0.6°
CD. NA RYS. NR 7

Inwestor:	GMINA STARA BŁOTNICA STARA BŁOTNICA 46, 26-806 STARA BŁOTNICA		
Jednostka projektowa:	SAFEGE S.A.S. Parc de l'Ile, 15-27 Rue du Port, 92000 Nanterre, Francja Realizacja: SAFEGE Oddział w Polsce Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa		
Tytuł opracowania	CZĘŚĆ I Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do pierwszej studzienki na działce w gminie Stara Błotnica dla miejscowości : Stary Kiełbów, Nowy Kiełbów, Stare Siekluki (po zachodniej stronie trasy ekspresowej E-7)		
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	KANALIZACJA SANITARNA WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I URZĄDZENIAMI INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA MIEJSCOWOŚCI: KIEŁBÓW NOWY, STARY KIEŁBÓW, SIEKLUKI, RYKI, GMINA STARA BŁOTNICA		
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Nazwa rysunku:	PROFILE PODŁUŻNE SIECI KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ-ZLEWNIA P4- od S37- S37.6		
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Wanda Wiśniewska	ST-167/87 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych do sporządzania projektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych uzbrojenia terenu	
opracował:	Natalia Łyszczek		
Projektant sprawdzający:	mgr inż. Łukasz Gadomski	MAZ/0229/POOS/11 instalacyjna w zakresie sieci, inst.i urządzeń cieplnych, wentylacyjn., gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, Nr	
Branża sanitarna	Skala: 1:100/500	Nr rysunku: 6	Data: 28.04.2017