

Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46
26-806 Stara Błotnica

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy: FZ.271.1.2026

Dotyczy: „Rozbudowa PSP w Starym Goździe polegająca na budowie nowej sali gimnastycznej oraz przebudowie istniejącej.”

Gmina Stara Błotnica udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Część: Sala gimnastyczna.

W pozycji 16 przedmiaru jest wykonanie podkładu betonowego o grubości 15cm z betonu C8/10 w ilości 35,199m³. Obmiar ten jest źle wykazany, ponieważ obliczenia odniesione są do pozycji 15 zamiast do 14. W projekcie architektury, zgodnie z zestawieniem warstw posadzkowych jest odniesienie, iż posadzkową płytę betonową należy wykonać zgodnie z projektem konstrukcyjnym w którym z kolei zawarte są następujące informacje: „Posadzka: gr 20cm na podbudowie piaskowo żwirowej Is>0.96. zbrojona zbrojeniem rozproszonym”. Prosimy o jednoznaczne określenie co należy przyjąć do wyceny:

- jaka grubość?

- jaka klasa betonu?

- czy należy uwzględnić zbrojenie rozproszone? Jeżeli tak, jakie i w jakiej ilości?

Prosimy o poprawienie przedmiaru w poz. 16 uwzględniając poprawną ilość do wykonania w oparciu o przedstawione wytyczne.

Odpowiedź: Grubość posadzki 20cm. Projekt technologiczny posadzki jest elementem technologii warsztatowej i powinien być wykonany przez Generalnego Wykonawcę (w zależności od wybranej technologii) Na potrzeby przetargu można przyjąć: beton min C25/20, zbrojenie rozproszone włóknami stalowymi min 25 kg/m³ lub włóknami polipropylenowymi w ilości 2-3 kg/m³ betonu. Wykończenie posadzki wg proj. architektury.

Zgodnie z dokumentacją schody na gruncie wykonać jako betonowe ze zbrojeniem rozproszonym w postaci włókien stalowych (25kg włókien na 1m³ betonu)

Sporządziła:

Katarzyna Tkaczyk