

Gmina Stara Błotnica

Stara Błotnica46

26-806 Stara Błotnica

## Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy: FZ.271.2.2024

Dotyczy: Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Stara Błotnica.

Gmina Stara Błotnica udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. W Specyfikacji Warunków Zamówienia w części dotyczącej parametrów technicznych opraw oświetleniowych LED zamawiający wskazał, iż maksymalna waga opraw nie może przekroczyć 3kg. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, iż na rynku jest wiele propozycji opraw spełniających wymagania niniejszej specyfikacji, natomiast ich waga mieści się w przedziale od 4 do 6kg. Nadmienić należy, że konstrukcje wsporcze (wysięgniki) na których są instalowane oprawy oświetleniowe charakteryzują się wytrzymałością (nośnością) nawet do 20kg i nie widzimy uzasadnienia określenia tak niskiej wagi w niniejszym postępowaniu. Wymaganie opraw o wadze max. 3 kg wskazywać również może na produkt o niskiej jakości, gdyż elementem, który najwięcej waży w konstrukcji oprawy LED jest korpus wykonany z ciśnieniowego odlewu aluminium stanowiący jednocześnie radiator odprowadzający nadmiar ciepła z paneli LED. Przy wadze 3kg ilość aluminium może być niewystarczająca do prawidłowego chłodzenia źródła światła.

Wnioskujemy o modyfikację punktu dotyczącego wagi oprawy i określenie tego parametru na poziomie maksymalnie 6kg.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza żeby maksymalna waga opraw była mniejsza lub większa o 10 % od opisanych w SWZ.**

Sporządziła:

Katarzyna Tkaczyk