

Stara Błotnica, 24.07.2024

Gmina Stara Błotnica  
Stara Błotnica 46  
26-806 Stara Błotnica

## Wszyscy uczestnicy postępowania


Nr sprawy: FZ.271.4.2024

Dotyczy: Modernizacja boiska znajdującego się na placu wielofunkcyjnym w Starej Błotnicy poprzez budowę trybun.

Gmina Stara Błotnica udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. W związku z chęcią udziału w postępowaniu przetargowym na w/w zadanie, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na wykonanie zadaszania trybuny z poliwęglanu komorowego o grubości 8mm.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zadaszania trybuny z poliwęglanu komorowego o grubości min. 8 mm tylko i wyłącznie w przypadku gdy Wykonawca przedstawi obliczenia, że zastosowanie tej grubości nie wpłynie na konstrukcję i nie pogorszy stateczności konstrukcji i jej elementów.**



WOJTEK  
mgr inż. Marcin Kozdrach

Sporządziła:

Katarzyna Tkaczyk