

Stara Błotnica, 18.06.2024

Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46
26-806 Stara Błotnica

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy: FZ.271.3.2024

Dotyczy: Budowa Przedszkola i Żłobka w Starej Błotnicy.

Gmina Stara Błotnica udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Dokumentacja projektowa oraz przedmiar nie zawierają informacji na temat podokienników wewnętrznych i zewnętrznych. Prosimy o podanie parametrów podokienników (materiał, grubość, itp.) oraz uzupełnienie tego zakresu w przedmiarze.

Odpowiedź: W zakres Zamówienia wchodzi dostawa i montaż parapetów. Należy zastosować parapety wewnętrzne z konglomeratu o grubości 3 cm z wyoblonymi narożnikami, wysunięte poza lico ściany na 4 cm oraz parapety zewnętrzne z blachy tytan – cynk o grubości 0,7 mm. W załączniku przekazujemy przedmiar robót z uwzględnieniem parapetów.

Sporządziła:

Katarzyna Tkaczyk