

Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46
26-806 Stara Błotnica

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy: FZ.271.1.2026

Dotyczy: „Rozbudowa PSP w Starym Goździe polegająca na budowie nowej sali gimnastycznej oraz przebudowie istniejącej.”

Gmina Stara Błotnica udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. 1. W odpowiedzi na pytanie 13 (zestaw pytania 7) Część: Istniejący budynek szkoły. W dokumentacji jest zapis w jaki sposób należy wykończyć ściany w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych co wskazuje na konieczności wymiany płytek ściennych. W przedmiarach ujęta jest wymiana płytek ściennych w ilości 23.25m². Prosimy o jednoznaczne wskazanie w których pomieszczeniach należy wymienić okładziny ścian na nowe płytki. Odpowiedź: W miejscach prowadzenia instalacji należy odtworzyć warstwy wykończeniowe ścian, co obejmuje również prace prowadzone w pomieszczeniach sanitarnych. Dodatkowo w całej szkole należy przewidzieć modernizację istniejących tynków (sale, korytarze, łazienki, szatnie). W przypadku złego stanu technicznego, istniejące tynki należy skuć i wykonać nowe wyprawy tynkarskie na oczyszczonych ścianach. Dopuszcza się miejscowe skucie tynku w zależności od przyczepności do podłoża. Prace należy wykonać według wiedzy i doświadczenia Wykonawcy, zgodnie ze sztuką budowlaną. Nie ma odpowiedzi na pytanie. Prosimy o jednoznaczne określenie w których numerach pomieszczeń należy wymienić całe okładziny ścian z płytek na nowe. Odpowiedź, że wg wiedzy Wykonawcy nie dają szans na złożenie równoważnych ofert. Wg jednego Wykonawcy wymianie mogą podlegać płytki w jednej łazience, wg innego we wszystkich. Oczywiście jest że w łazienkach w których nie ma wymiany całej okładziny ścian należy wykonać naprawy po instalacjach. Istotne, wobec tego jest w których pomieszczeniach są do wymiany całe okładziny. Ponownie prosimy o rzetelną odpowiedź.

Odpowiedź: Precyzuje się, że wymiana wszystkich płytek ściennych obejmuje pomieszczenia 1.27 (Ł1), 2.15 (Ł2) zgodnie z częścią rysunkową PW branży architektury rys. 2.3 oraz pomieszczenia sanitarne przy b. sali gimnastycznej: 1.48a, 1.48b.

Sporządziła:

Katarzyna Tkaczyk