

Gmina Stara Błotnica  
Stara Błotnica 46  
26-806 Stara Błotnica

## Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy: FZ.271.1.2026

Dotyczy: „Rozbudowa PSP w Starym Goździe polegająca na budowie nowej sali gimnastycznej oraz przebudowie istniejącej.”

Gmina Stara Błotnica udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. W istniejącej szkole jest wykonana lamperia. Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania lamperii w zakresie prac remontowych istniejącej szkoły. Czy należy przyjąć wykonanie lamperii? Jeżeli tak, to w jakiej technologii i jakiej wysokości? W przypadku konieczności wykonania lamperii prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

**Odpowiedź: Dokumentacja projektowa nie przewiduje wykonania tradycyjnej lamperii w zakresie prac remontowych istniejącej szkoły. W zamian projekt zakłada zastosowanie jako warstwy wykończeniowej ścian farb zmywalnych o podwyższonej odporności na ścieranie, zabrudzenia oraz uszkodzenia mechaniczne. Farba ma funkcjonalnie spełniać rolę lamperii.**

2. Przedmiar robót elektrycznych w istniejącym budynku przewiduje układanie przewodów w brzdach, natomiast nie przewiduje zaprawiania brzd. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję dotyczącą zaprawiania brzd.

**Odpowiedź: Bruzdowanie i układanie kabli należy traktować razem z naprawą**

3. Rys. 2.12 projektu wykonawczego w zakresie architektury przewiduje montaż piktogramów opisujących drzwi do pomieszczeń. Prosimy o informację, ile takich piktogramów należy zamontować. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję dotyczącą montażu piktogramów.

**Odpowiedź: Panel ścienny z piktogramem przy wszystkich pomieszczeniach sal i łazienek, biblioteki, pokoju nauczycielskim, biurach – w istniejącej szkole 28 paneli.**

**Należy ująć to w ofercie**

4. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję montażu przeszklenia z dyli szklanych (przekrój S6).

**Odpowiedź:** Przy pozycji 64 należy ująć jedno z okien o wymiarach 3,30 × 2,50m jako montaż ściany z dyli szklanych (przekrój S6).

5. Jeżeli wyposażenie pomieszczeń (np. pokój nauczycielski) jest objęte przedmiotem zamówienia, prosimy o uzupełnienie przedmiaru o dotyczące takiego wyposażenia pozycje.

**Odpowiedź:** W dokumentacji rysunkowej i opisowej wskazano zarówno wyposażenie stałe jak i ruchome.

**Pełne wyposażenie pokoju nauczycielskiego oraz sanitariatów:** (część opisowa PW branży architektury, część rysunkowa PW branży architektury rys. 3.7) zabudowa meblowa w formie aneksu kuchennego, regału, szafy ubraniowej o podwyższonej jakości i wytrzymałości, np. z drewna litego lub płyty HPL ze zlewem, biurka komputerowe 120x60 z blatem drewnianym, krzesła biurowe i konferencyjne, stół konferencyjny 100x200cm. W pomieszczeniach sanitarnych wieszaki ściennie, miski ustępowe z deską podwieszana ze stelażem oraz pojemnikiem na papier toaletowy, pisuar, kosz na odpadki, umywalka z konglomeratu z blatem, rękawem wrzutowymi i baterią automatyczną, pojemnik na ręcznik papierowy, dozownik do mydła w płynie, lustro wklejane, kosze na odpadki, zestaw prysznicowy, ścianka hpl z kotarą, półką i wieszakiem oraz wszelkie pozostałe elementy niewymienione wprost, a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania sali, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

**Przed przystąpieniem do realizacji i zamówień należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji Inwestora oraz Nadzoru Autorskiego projekty warsztatowe.**

6. Czy poz. 19 przedmiaru budowlanego dotyczącego remontu istniejącej szkoły przewiduje montaż po 1 sztuce podajnika na ręcznik, uchwytu na papier toaletowy, szczotki WC? Jeżeli nie, prosimy o zestawienie ilościowe wymaganych elementów wyposażenia łazienkowego.

**Odpowiedź:** W dokumentacji rysunkowej i opisowej wskazano zarówno wyposażenie stałe jak i ruchome.

**Poniżej przedstawia się zestawienie**

- Pełne wyposażenie sanitariatów przy b. sali gimnastycznej: (część opisowa PW branży architektury, część rysunkowa PW branży architektury rys. 2.8) 2 kpl.: miska ustępowa z deską podwieszana ze stelażem oraz pojemnikiem na papier toaletowy, koszem na odpadki, kabina z wieszakiem stalowym, umywalka z baterią automatyczną, pojemnik na ręcznik papierowy, dozownik do mydła w płynie, lustro, kosz na odpadki oraz wszelkie pozostałe elementy niewymienione wprost, a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania sali, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;

- B. sala gimnastyczna – (część rysunkowa PW branży architektury rys. 2.8) szafy gospodarcze zgodnie z projektem: dł. łączna 17,4m.b. wysokość 3m, z półkami, min. wysokość przestrzeni nad półką 30cm, szafa drewniana lub HPL, szafki szatniowe ;

- Remont pom. gospodarczych Ł1, Ł2 – (część opisowa PW branży architektury, część rysunkowa PW branży architektury rys. 2.3) 2kpl.: zlew gospodarczo-porządkowy z baterią gospodarczą, miska kompaktowa, pojemnik na papier toaletowy, pojemnik na ręczniki papierowe, kosz na odpadki, lustro ściennie oraz wszelkie pozostałe elementy

**niewymienione wprost, a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania sali, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;**  
**Przed przystąpieniem do realizacji i zamówień należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji Inwestora oraz Nadzoru Autorskiego projekty warsztatowe.**

7. Przedmiar budowlany dotyczący budowy sali gimnastycznej nie zawiera pozycji dotyczącej montażu wyposażenia łazienkowego. Jako że ta część będzie odbierana przez sanepid, prosimy o ilościowe i jakościowe zestawienie wyposażenia łazienkowego na nowobudowanej części szkoły. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w tym zakresie.

**Odpowiedź: W dokumentacji rysunkowej i opisowej wskazano zarówno wyposażenie stałe jak i ruchome.**

**Poniżej przedstawia się zestawienie**

**- Pełne wyposażenie szatni i sanitariatów budynku nowego: (część opisowa PW branży architektury, część rysunkowa PW branży architektury rys. 3.3) 2pkl.: ławka drewniana wg detalu, wieszaki ściennie, miski ustępowe z deską podwieszana ze stelażem oraz pojemnikiem na papier toaletowy, koszem na odpadki, wieszak stalowy, umywalki z konglomeratu z blatem, rękawami wrzutowymi i baterią automatyczną, pojemnik na ręcznik papierowy, dozowniki do mydła w płynie, lustro wklejane, kosze na odpadki, zestaw prysznicowy, ścianka hpl z kotarą, półką i wieszakiem oraz wszelkie pozostałe elementy niewymienione wprost, a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania sali, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;**

**- Pełne wyposażenie toalety dla OZN (osób z niepełnosprawnościami): (część rysunkowa PW branży architektury rys. 3.6) miska ustępowa wisząca ze stelażem podtynkowym i deską wolnoopadającą i spluczką automatyczną z 2 poręczami/uchwyty, pojemnik na papier toaletowy, umywalka z przelewem dla osób z niepełnosprawnością, 2 poręcze/uchwyty, bateria bezdotykowa, lustro z rączką, kosz na odpadki, pojemnik na ręczniki oraz wszelkie pozostałe elementy niewymienione wprost, a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania sali, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;**

**- Pełne wyposażenie pokoju nauczycielskiego oraz sanitariatów: (część opisowa PW branży architektury, część rysunkowa PR branży architektury rys. 3.7) zabudowa meblowa w formie aneksu kuchennego, regału, szafy ubraniowej o podwyższonej jakości i wytrzymałości, np. z drewna litego lub płyty HPL ze zlewem, biurka komputerowe 120x60 z blatem drewnianym, krzesła biurowe i konferencyjne, stół konferencyjny 100x200cm. W pomieszczeniach sanitarnych wieszaki ściennie, miski ustępowe z deską podwieszana ze stelażem oraz pojemnikiem na papier toaletowy, pisuar, kosz na odpadki, umywalka z konglomeratu z blatem, rękawem wrzutowymi i baterią automatyczną, pojemnik na ręcznik papierowy, dozownik do mydła w płynie, lustro wklejane, kosze na odpadki, zestaw prysznicowy, ścianka hpl z kotarą, półką i wieszakiem oraz wszelkie pozostałe elementy niewymienione wprost, a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i użytkowania sali, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami;**

**Przed przystąpieniem do realizacji i zamówień należy bezwzględnie przedstawić do akceptacji Inwestora oraz Nadzoru Autorskiego projekty warsztatowe.**

Sporządziła:

Katarzyna Tkaczyk