

Gmina Stara Błotnica  
Stara Błotnica 46  
26-806 Stara Błotnica

## Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy: FZ.271.3.2024


Dotyczy: Budowa Przedszkola i Żłobka w Starej Błotnicy.

Gmina Stara Błotnica udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor pisząc „wylać szlichtę cementową na podłodze na gruncie” ma na myśli wykonanie jastrychu cementowego

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

2. Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju zabezpieczenia (kolor żółty na poniższej grafice) oczekuje Inwestor nad murem betonowym przy schodach zewnętrznych prowadzących do węzła cieplnego



**Odpowiedź: Kolorem żółtym oznaczone zostały cztery słupy stalowe o przekroju rury kwadratowej 24x24 cm, grubość profilu 6mm.**

3. Prosimy o potwierdzenie, że Inwestor pisząc „napis na elewacji wykonany z kolorowych neonowych liter” dopuszcza wykonanie napisu z kolorowych liter w formie liter przestrzennych 3D podświetlanych modułami LED. Napisów zewnętrznych nie robi się z neonów, neony stosuje się wewnątrz budynków zazwyczaj w formie szklanych liter

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

Sporządziła:

Katarzyna Tkaczyk