

Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46
26-806 Stara Błotnica

Wszyscy uczestnicy postępowania


Nr sprawy: FZ.271.1.2026

Dotyczy: „Rozbudowa PSP w Starym Goździe polegająca na budowie nowej sali gimnastycznej oraz przebudowie istniejącej.”

Gmina Stara Błotnica udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Prosimy o załączenie rysunku technicznego z wymiarami grafik sportowców na ścianach.

Odpowiedź: Wymiary przedstawione poniżej



2. Prosimy o załączenie rysunku dachu zielonego.

Odpowiedź: Nie określa się jednego, szczegółowego rozwiązania technologicznego dla dachu zielonego. Wymaga się jednak zastosowania dachu zielonego w formie ekstensywnej, z warstwą substratu o grubości minimum 10 cm lub maty rozchodnikowej. Przyjęte rozwiązanie powinno mieć charakter systemowy, co oznacza wykorzystanie sprawdzonych, kompletnych systemów dachów zielonych, obejmujących wszystkie niezbędne warstwy konstrukcyjne i funkcjonalne, zapewniające prawidłowe odwodnienie, retencję wody oraz odpowiednie warunki dla roślinności.

Sporządziła:

Katarzyna Tkaczyk