

Gmina Stara Błotnica  
Stara Błotnica 46  
26-806 Stara Błotnica

## Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy: FZ.271.3.2024

Dotyczy: Budowa Przedszkola i Żłobka w Starej Błotnicy.

Gmina Stara Błotnica udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. W przedmiarach nie uwzględniono:

- napisu „PRZEDSZKOLE” na elewacji (rozbieżności w dokumentacji projektowej – w opisie technicznym: w formie neonu w kolorze białym, na rysunku elewacji: kolorowy napis na białym tle),
- rolet w oknach (brak specyfikacji rolet w projekcie),
- wykonania instrukcji p.poż,
- wyposażenia obiektu w sprzęt p.poż

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów z podaniem specyfikacji w/w elementów.

**Odpowiedź : Napis „PRZEDSZKOLE” należy wykonać z neonowych kolorowych liter zgodnie z rysunkiem elewacji na białym tle. W oknach należy zamontować rolety wewnętrzne z tkaniny poliestrowej, wodoodpornej, antystatycznej i odpornej na promieniowanie UV wyposażone w łańcuszek służący do zwijania i rozwijania rolety. W załączniku przekazujemy przedmiar robót z uwzględnieniem neonowego napisu, rolet w oknach, wykonania instrukcji p.poż i wyposażenia obiektu w sprzęt ppoż.**

2. W przedmiarze na zagospodarowanie terenu wpisano ogrodzenie jednego typu – dział II Ogrodzenie działki. Projekt zawiera informacje iż ogrodzenie terenu działki i jednostek wentylacyjnych należy wykonać inne niż ogrodzenie frontowe – panele ozdobne o poziomych pasach.

Prosimy o skorygowanie przedmiaru zgodnie z projektem oraz naniesienie przebiegu poszczególnych ogrodzeń na projekt zagospodarowania terenu.

**Odpowiedź : Projektuje się ogrodzenie:**

- placu zabaw o długości 180 m i trzy wejścia, furtki o szerokości 100 cm,
- jednostek pompy ciepła o długości 32,98 m i jedną furtką o szerokości 100 cm,
- ogrodzenie działki od strony południowej, zachodniej i wschodniej o długości 365 m z siatki o wysokości 1,5 m
- ogrodzenie działki od strony północnej panelowe o długości 35 m, dodatkowo dwie furtki i bramy wjazdowe panelowe, zgodnie z opisem projektu zagospodarowania terenu.

**W załączniku przekazujemy przedmiar robót z uwzględnieniem podziału ogrodzenia.**

3. Prosimy o podanie wysokości całkowitej ogrodzenia placu zabaw. W projekcie jest informacja o wysokości 153 cm. Czy jest to wysokość całkowita, czy wysokość samego panelu?

**Odpowiedź : Zaprojektowane ogrodzenie placu zabaw o łącznej długości 180 m należy wykonać z panelu o wysokości 100 cm z zaokrąglonymi końcami, malowane proszkowo w kolorze zielonym. Przedmiotowe ogrodzenie bez podmurówki.**

Sporządziła:

Katarzyna Tkaczyk