

Stara Błotnica, 18.06.2024

Gmina Stara Błotnica
Stara Błotnica 46
26-806 Stara Błotnica

Wszyscy uczestnicy postępowania

Nr sprawy: FZ.271.3.2024

Dotyczy: Budowa Przedszkola i Żłobka w Starej Błotnicy.

Gmina Stara Błotnica udziela odpowiedzi na następujące pytania:

1. Według nowych przepisów należy zainstalować przełącznik przeciwpożarowy - nie ujęty w projekcie.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem projektu architektoniczno – budowlanego (punkt 14.11) budynek musi zostać wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu

2. Czy projekt jest uzgodniony przez straż?

Odpowiedź: Projekt jest uzgodniony przez Rzecznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

3. Czy do wykonania jest instalacja alarmowa, instalacja komputerowa i system pożarowy?

Odpowiedź: – Budynek należy wyposażyć w monitoring, instalację komputerową, czujki dymu i centrale p.poż, zgodnie z projektem technicznym branży elektrycznej.

4. Kto będzie wykonawcą ZKP (należy do rejonu energetycznego)

Odpowiedź: Wykonawcą ZKP jest PGE Dystrybucja S.A.

Sporządziła:

Katarzyna Tkaczyk