



zaleca się zabudować ochronniki przed przepięciami klasy B+C
i wyłącznik różnicowo-prądowy selektywny z wyzwalaczem p.poż. w rozdzielnicy
główniej budynku RG
instalacje elektryczne pomieszczeń istniejącego budynku zasilić
z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku RG

TN-S

Obiekt	Ośrodek Zdrowia - szyb windy		
Adres	Stara Błotnica		
Temat	Schemat tablicy Tdz		
Projektował	Robert Nowak		
			Rys. 11