

Stara Błotnica 16.05.2012r.

**Zapytanie i odpowiedź do Przetargu na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd”.**

**Znak postępowania B.271.1.2012**

### **Zapytanie Nr 1**

Zgodnie z Przedmiarem robót Zamawiający wskazuje na wykonanie boiska, bieżni i rozbieżni z nawierzchni poliuretanowej, natomiast wg Opisu boiska: bieżnię i rozbieżnię należy wykonać z mieszanki z kruszyw na podbudowie elastyczno – stabilizującej, zaś wg ST i Przekrojów: bieżnię i skoczną wykonać z żużla. Prosimy o sprecyzowanie tych rozbieżności.

### **Odpowiedź:**

W związku ze złożonym zapytaniem dotyczącym wykonania nawierzchni bieżni i rozbieżni informujemy, iż nawierzchnię bieżni i rozbieżni należy wykonać z poliuretanu zgodnie z przedmiarem robót. Wobec powyższego w ofercie należy uwzględnić koszt wykonania nawierzchni bieżni i rozbieżni z poliuretanu.