

**dotyczy: ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ NA PLACU OBOK
URZĘDU GMINY W STAREJ BŁOTNICY**

Wyjaśnienie do treści Specyfikacji warunków zamówienia

Zamawiający zgodnie z art.284 ust.6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)

zapytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę drewna klejonego KVH na drewno sosna/świerk strugane klasy C24. W załączniku tabela i nr aktualnej normy, która obowiązuje w projektowaniu z drewna.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie tężni z drewna świerkowego struganego klasy C24 spełniającego obowiązujące normy .

Z up. WÓJTA

mgr Karol Kocon
ZASTĘPCA WÓJTA